

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н. Ю. Гасанова
20.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-21/00468-23 от 20.02.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (ИНН 051601156260
ОГРН 317057100053430)

2. Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ

Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ

5. Место отбора: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (объект), водопроводный кран, ул.
Комсомольская, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей, ул Комсомольская,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 16.02.2023 10:20 - 10:35

Ф.И.О., должность: Магомедов Б. М., ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00468-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00468 Образец поступил 15.02.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилпорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 15.02.2023 12:30, дата выдачи результата 20.02.2023 10:44					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00468 Образец поступил 15.02.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилпорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 15.02.2023 12:10, дата выдачи результата 17.02.2023 11:28					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	19,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00468-23 от 20.02.2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н. Ю. Гасанова

20.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-21/00469-23 от 20.02.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (ИНН 051601156260
ОГРН 317057100053430)

2. Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ

Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ

5. Место отбора: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (объект), водопроводный кран, ул.Нефтяников,
конец, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей, ул Нефтяников,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 16.02.2023 10:35 - 10:50

Ф.И.О., должность: Магомедов Б. М., ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00469-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00469 Образец поступил 15.02.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 15.02.2023 12:30, дата выдачи результата 20.02.2023 10:45					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00469 Образец поступил 15.02.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 15.02.2023 12:10, дата выдачи результата 17.02.2023 11:44					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	25,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00469-23 от 20.02.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Н. Ю. Гасанова

20.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00470-23 от 20.02.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (ИНН 051601156260
ОГРН 317057100053430)

2. Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ

Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ

5. Место отбора: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (объект), водопроводный кран, МКОУ СОШ №2,
ул. Октябрьская,, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей, ул Октябрьская,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 16.02.2023 11:00 - 11:15

Ф.И.О., должность: Магомедов Б. М., ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00470-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 05-00-21/00470-23 от 20.02.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы вольтамперометрические, ТА-Lab	721
2	Анализаторы жидкости, ЭКСПЕРТ-001	7950
3	Весы неавтоматического действия, ЕК-1200	1892598
4	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274
5	Шкаф сушильный, ШСС-80-01СПУ	24189

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00470 Образец поступил 15.02.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 15.02.2023 12:30, дата выдачи результата 20.02.2023 10:50					
1	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	величина pH	ед. pH	6,46±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
4	Жесткость	°Ж	3,05±0,46	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
5	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
7	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,1	ГОСТ 31866-2012
8	Медь	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1	ГОСТ 31866-2012
9	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
10	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
11	нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 9
12	Нитриты	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б)
13	сухой остаток	мг/дм ³	370±44	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
14	перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,72±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
15	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
16	Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	Не более 0,0005	ГОСТ 31866-2012
17	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
18	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 5	ГОСТ 31866-2012
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00470 Образец поступил 15.02.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 15.02.2023 12:10, дата выдачи результата 17.02.2023 11:48					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	9,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00470-23 от 20.02.2023