

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Гасанова Н. Ю.

24.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-21/00050-23 от 24.01.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (ИНН 051601156260 ОГРН 317057100053430)

2. **Юридический адрес:** ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей

3. **Наименование образца:** вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ

Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ

5. **Место отбора:** ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (объект), водопроводный кран, МКОУ СОШ №2, ул. Октябрьская,, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей, ул Октябрьская,

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 19.01.2023 09:00 - 09:15

Ф.И.О., должность: Магомедов Б. М., ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2023 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 05-00-21/00050-00.00-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00050-01 Образец поступил 19.01.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 11:30, дата выдачи результата 24.01.2023 09:24					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
-					
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00050 Образец поступил 19.01.2023 12:09 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 12:19, дата выдачи результата 23.01.2023 12:11					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см3	23,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00050-23 от 24.01.2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Гасанова Н. Ю.
24.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-21/00052-23 от 24.01.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (ИНН 051601156260
ОГРН 317057100053430)

2. Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей

3. Наименование образца: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ

Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ

5. Место отбора: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (объект), водопроводный кран, ул.
Комсомольская, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей, ул Комсомольская,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 19.01.2023 09:20 - 09:35

Ф.И.О., должность: Магомедов Б. М., ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2023 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00052-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

стр. 1 из 2

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00052-01 Образец поступил 19.01.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 11:30, дата выдачи результата 24.01.2023 09:28					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00052 Образец поступил 19.01.2023 12:13 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилюрт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 12:23, дата выдачи результата 23.01.2023 12:14					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см3	19,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00052-23 от 24.01.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе Кизилюрте»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RU.0001.511159

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.06.2018



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Гасанова Н. Ю.

24.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-21/00051-23 от 24.01.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (ИНН 051601156260
ОГРН 317057100053430)

2. Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ
Фактический адрес: Респ Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей

3. Наименование образца: вода питьевая централизованных систем водоснабжения

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ

Юридический адрес: ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО НОВЫЙ ЧИРКЕЙ

5. Место отбора: ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ (объект), водопроводный кран, ул. Нефтяников,
конец, , Дагестан Респ, р-н Кизилюртовский, с Новый Чиркей, ул Нефтяников,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 19.01.2023 09:20 - 09:35

Ф.И.О., должность: Магомедов Б. М., ИП МАГОМЕДОВ БАГАВДИН МИРЗАЕВИЧ;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.01.2023 10:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01 от 18 января 2023 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 05-00-21/00051-00.00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 05-00-21/00051-23 от 24.01.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, ЭКСПЕРТ-003	1274

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00051-01 Образец поступил 19.01.2023 11:20 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилпорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 11:30, дата выдачи результата 24.01.2023 09:26					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
-					
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 00051 Образец поступил 19.01.2023 12:11 Место осуществления деятельности: 368120, Дагестан Респ, Кизилпорт г, Алиева ул, дом 29 дата начала испытаний 19.01.2023 12:11, дата выдачи результата 23.01.2023 12:13					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см3	15,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



А.А. Гусейнова, химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 05-00-21/00051-23 от 24.01.2023